

FLOTA DE GENERADORES TECSAN

CEAMSE Norte III | Generado: 1/10/2026 21:58:51

4
EN MARCHA

2
EN FALLA

10
APAGADOS

16
TOTAL FLOTA

ESTADO DE EQUIPOS

EQUIPO	ESTADO	BATERÍA	HORAS
Generador 53107	EN MARCHA	14.1V	6013 hs
Generador 53101	EN MARCHA	14.0V	8494 hs
Generador 5399	EN MARCHA	14.3V	11526 hs
Generador 53100	EN MARCHA	14.3V	9382 hs
Generador 53108	APAGADO	--	--
Generador 53110	EN FALLA	11.8V	491 hs
Generador 53102	EN FALLA	12.5V	12369 hs
Generador 5391	APAGADO	--	--
Generador 1350	APAGADO	--	--
Generador P2000	APAGADO	--	--
Generador P2000/2	APAGADO	--	--
Generador Balanza	APAGADO	--	--
Generador Tira Botas	APAGADO	--	--
Generador CBAY	APAGADO	--	--
Generador 5398	APAGADO	--	--
Generador 53109	APAGADO	--	--

FALLAS ÚLTIMAS 24 HORAS (4)

HORA	EQUIPO	DESCRIPCIÓN
18:08:40	Generador 53110	Falla tipo 4 PARADA EMERGENCIA LOCAL
17:25:56 - 21:56:44 (x74)	Generador 53102	Falla tipo 4 ENTRADA 3 DE FALLO DE CLIENTE
03:00:44 - 19:50:19 (x905)	Generador 53107	Falla tipo 4 ENTRADA 3 DE FALLO DE CLIENTE
03:00:40 - 06:59:06 (x20)	Generador 53101	Falla tipo 1 SENSOR PRESION DE ACEITE FDR, POR ARRIBA

PRÓXIMOS MANTENIMIENTOS

EQUIPO	HORAS ACTUALES	PRÓXIMO SERVICE	TAREA	ESTADO
Generador 53101	8494 hs	8500 hs	Cambio aceite y filtro aceite	URGENTE (6 hs)
Generador 53101	8494 hs	8500 hs	Filtro de aire + inspección correas	URGENTE (6 hs)
Generador 53110	491 hs	500 hs	Cambio aceite y filtro aceite	URGENTE (10 hs)
Generador 53110	491 hs	500 hs	Filtro de aire + inspección correas	URGENTE (10 hs)
Generador 53102	12369 hs	12400 hs	Filtro de combustible	URGENTE (31 hs)
Generador 5399	11526 hs	11600 hs	Filtro de combustible	PRÓXIMO (74 hs)

* Se muestran equipos con mantenimiento pendiente en las próximas 100 horas. Intervalos basados en especificaciones Cummins diesel.