FLOTA DE GENERADORES TECSAN

CEAMSE Norte III | Generado: 19/11/2026 21:40:40

1	4	19	24
EN MARCHA	EN FALLA	APAGADOS	TOTAL FLOTA

ESTADO DE EQUIPOS

EQUIPO	ESTADO	BATERÍA	HORAS
Generador 53102	EN MARCHA	14.2V	13022 hs
Generador 53108	APAGADO	--	--
Generador 53110	EN FALLA	11.8V	491 hs
Generador 53107	EN FALLA	12.4V	6370 hs
Generador 5391	APAGADO	--	--
Generador 1350	APAGADO	--	--
Generador P2000	APAGADO	--	--
Generador P2000/2	APAGADO	--	--
Generador Balanza	APAGADO	--	--
Generador Tira Botas	APAGADO	--	--
Generador CBAY	APAGADO	--	--
Generador 5398	APAGADO	11.9V	442 hs
Generador 53101	APAGADO	--	--
Generador 53109	APAGADO	--	--
Generador 5399	APAGADO	--	--
Generador 53100	EN FALLA	14.2V	442 hs
Generador 53104	EN FALLA	12.7V	8556 hs
Generador 5360	APAGADO	--	--
Generador 5376	APAGADO	--	--
Generador 5397	APAGADO	12.1V	1442 hs
Generador 5369	APAGADO	11.7V	--
Generador 53111	APAGADO	12.0V	1 hs
Generador 5363	APAGADO	12.3V	11262 hs
Generador 14	APAGADO	--	--

FALLAS ÚLTIMAS 24 HORAS (9)

HORA	EQUIPO	DESCRIPCIÓN
16:24:50 - 16:33:51 (x20)	Generador 53108	Falla tipo 4 | BAJA FRECUENCIA | Temp escape alta: 32767C | Temp aceite alta: 32767C
13:45:29 (x2)	Generador 53107	Falla tipo 4 | FALLO DE ARRANQUE | Temp escape alta: 32767C | Temp aceite alta: 32767C
13:27:01 - 21:39:18 (x464)	Generador 53107	Falla tipo 1 | FALLO REDUCCION POTENCIA | Temp escape alta: 32767C | Temp aceite alta: 32767C
11:46:30 - 13:17:00 (x92)	Generador 53107	Falla tipo 1 | ENTRADA 4 DE FALLO DE CLIENTE | Temp escape alta: 32767C | Temp aceite alta: 32767C
09:13:23 - 09:17:23 (x10)	Generador 53102	Falla tipo 1 | FALLO REDUCCION POTENCIA
08:41:19 (x2)	Generador 53102	Falla tipo 4 | PARADA EMERGENCIA LOCAL
08:30:19 - 09:01:23 (x50)	Generador 53102	Falla tipo 4 | ENTRADA 3 DE FALLO DE CLIENTE
07:00:33 - 07:53:26 (x92)	Generador 53102	Falla tipo 4 | BAJA FRECUENCIA
06:38:55 - 11:44:30 (x268)	Generador 53107	Falla tipo 4 | ENTRADA 3 DE FALLO DE CLIENTE | Temp escape alta: 32767C | Temp aceite alta: 32767C

PRÓXIMOS MANTENIMIENTOS

EQUIPO	HORAS ACTUALES	PRÓXIMO SERVICE	TAREA	ESTADO
Generador 53110	491 hs	500 hs	Cambio aceite y filtro aceite	**URGENTE (10 hs)**
Generador 53110	491 hs	500 hs	Filtro de aire + inspección correas	**URGENTE (10 hs)**
Generador 53107	6370 hs	6400 hs	Filtro de combustible	**URGENTE (31 hs)**
Generador 5398	442 hs	500 hs	Cambio aceite y filtro aceite	**PRÓXIMO (58 hs)**
Generador 5398	442 hs	500 hs	Filtro de aire + inspección correas	**PRÓXIMO (58 hs)**
Generador 53100	442 hs	500 hs	Cambio aceite y filtro aceite	**PRÓXIMO (58 hs)**
Generador 53100	442 hs	500 hs	Filtro de aire + inspección correas	**PRÓXIMO (58 hs)**
Generador 5397	1442 hs	1500 hs	Cambio aceite y filtro aceite	**PRÓXIMO (58 hs)**
Generador 5397	1442 hs	1500 hs	Filtro de aire + inspección correas	**PRÓXIMO (58 hs)**

* Se muestran equipos con mantenimiento pendiente en las próximas 100 horas. Intervalos basados en especificaciones Cummins diesel.